

Ze dne:	28.01.2026	Statutární město Ostrava
Č. j.:	R/2026/22251/7	(IČ 00845451)
Č. řízení:	R/2026/22251	prostřednictvím
Č. záměru:	Z/2026/17614	Ing. Pavel Tyma
Vyřizuje:	Ing. Jitka Poláchová	Slavíkova 4404/39
Telefon:	599 442 506	708 00 Ostrava-Poruba
E-mail:	jitka.polachova@ostrava.cz	

Datum: 07.09.2026

ROZHODNUTÍ č.462/26/VD

o povolení záměru stavby vodního díla a veřejná vyhláška.

Výroková část:

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení vodních děl, jako příslušný stavební úřad s působností vodoprávního úřadu podle ust. § 104 odst. 2 písm. e) a ust. § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ust. § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve spojení s ust. § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), po provedeném řízení dle ust. § 182 - § 211 stavebního zákona a ustanovení zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

povoluje

stavebníkovi, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451, stavbu vodního díla „**Rekonstrukce vodovodu v Přívoze, oblast Křišťanova – Koksární**“ dle ust. § 211 stavebního zákona, dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval a autorizoval pan Ing. Pavel Tyma, Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 72970898, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, č. autorizace ČKAIT 1102170, v říjnu 2025.

Druh a účel stavby:

jedná se o rekonstrukci stávajících vodovodních řadů pro veřejnou potřebu v ulicích Křišťanova, Koksární a Žofie Podlipské v Ostravě – Přívoze, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy a v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Vodovod pro veřejnou potřebu bude sloužit k zásobování předmětné oblasti pitnou vodou.

Popis prostorového řešení stavby:

Rekonstrukce vodovodu bude tvořena vodovodním řadem A a A1.

Vodovodní řad (rekonstruovaný) bude pokládán v souběhu se stávajícím vodovodem s ohledem na umístění podzemních inženýrských sítí. Vymístění vodovodu do větší vzdálenosti bude provedeno z důvodu nemožnosti vedení u stávajícího z hlediska situování stávajících dešťových vpustí (úsek L4 – L8) nebo z hlediska vyhnutí kořenovému systému vzrostlých stromů (úsek L12 – L15 a úsek L24 – KÚ). Další větší vzdálenost od stávajícího vodovodu je v úseku L17 – L22 z důvodu souběhu stávající a nově navrhované kanalizace.

Začátek realizovaného vodovodního řadu A bude v místě komunikace u odbočení z ulice Hlučínské, kde bude napojen na stávající vodovod D 160 mm PE. Dále bude trasa vodovodu vedena po ulici Koksární SV směrem ke vjezdu do areálu OKK KOKSOVNY, a.s. Zde bude trasa vodovodu v lomu L7 a L8 vedena

severním směrem do ulice Křišťanova. V lomu L12 – L15 bude řad A veden tak, aby se vyhnul kořenovému systému dvou stromů (lípy). V lomu L21 bude trasa vodovodu vedena západním směrem zpět ke stávajícímu. Mezi lomy L22 a L23 řadu A bude začátek řadu A1 – směrem do ulice Žofie Podlipské. V posledním úseku řadu A (L24 – KÚ) bude opět trasa vodovodu vedena tak, aby se vyhnula kořenovému systému alejí stromů (jírovec). Konec řadu A bude v blízkosti vjezdu do bývalého areálu společnosti Jinpo.

Začátek vodovodního řadu A1 bude mezi lomy L22 a L23 řadu A a následně bude veden směrem do ulice Žofie Podlipské. Konec řadu A1 bude v křižovatce s ulicí Na Náhonu, kde bude opět propojen se stávajícím vodovodem D110 mm PE.

Parametry realizované stavby:

- vodovodní řad A bude proveden z potrubí PE100 RC – D 160 mm SDR11 (Ø 160 x 14,6 mm) v délce 380,70 m
- vodovodní řad A1 bude proveden z potrubí PE100 RC – D 110 mm SDR11 (Ø 110 x 10,0 mm) v délce 107,80 m.

Na trase bude osazeno 5 ks podzemních hydrantů DN 80 mm (řad A–4 ks, řad A1 – 1ks).

Potrubí bude ve výkopu uloženo na pískový podsyp tl.100 mm. Obsyp potrubí bude proveden těžkým pískem frakce 0,1 – 5,0 mm do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Zbývající zásyp bude proveden hutněným drceným přírodním kamenivem frakce 0-63 mm. Na potrubí bude připevněn signalizační vodič 2x Cu o průřezu 4 mm². Na obsyp potrubí bude položena výstražná fólie.

Stavební objekt SO 02 – Vodovodní přípojky není předmětem tohoto rozhodnutí.

Vymezení pozemků pro realizaci stavby:

Záměr bude realizován na pozemcích parc.č. 907/18, 941/1, 931 a 894/1 v k.ú. Přívoz, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.

Stavba byla umístěna územním rozhodnutím č. 14/2025, které vydal Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 14.04.2025 pod č.j. SMO/226829/25/ÚPaSŘ/Král, sp.zn. S-SMO/386418/24/ÚPaSŘ, které nabylo právní moci dne 15.05.2025.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Stavební úřad vymezil území dotčené vlivem stavby v rozsahu stavbou dotčených pozemků a v rozsahu pozemků dotčených ochranným pásmem vodovodu pro veřejnou potřebu pozemky parc.č. 907/18, 941/1, 931, 103/1, 110/1 a 894/1 v k.ú. Přívoz, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském a v rozsahu nejbližších sousedních pozemků parc.č. 907/16, 103/1, 110/1, 351/26, 351/25, 1312, 1313, 942/2, 338/2, 338/1, 338/10, 338/13, 336, 337, 314/12, 314/25, 316/1, 314/9, 314/2, 314/10, 939/1, 291/11, 291/1, 291/4, 171/2, 171/1, 164/3, 1624, 895/4, 895/6, 895/1, 907/3, 142, 1194, 1195, 1015, 653, 120/3, 567, 120/7, 120/6, 1414, 1459, 1419, 1535, 1495, 1489, 1428, 1290, 134, 115/1, 115/2, 118/1, 103/2 a pozemky parc.č.st. 133/1, 1616, 846, 719, 718, 848, 1387, 908, 1100, 1099, 1098, 347, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1395, 560 v k.ú. Přívoz, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.

Určení polohy stavby vodního díla:

řad A

X = 1 099 100,21 Y = 471 112,34 (začátek stavby)

X = 1 098 777,50 Y = 471 129,21 (konec stavby)

řad A1

X = 1 098 887,23 Y = 471 088,73 (začátek stavby)

X = 1 098 926,59 Y = 471 188,98 (konec stavby)

Toto rozhodnutí je v souladu s ust. § 211 odst. 1 písm. e) stavebního zákona vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit stavebním úřadem.
2. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů.
3. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí stavebník stavebnímu úřadu zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
4. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
5. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
6. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
7. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
8. V průběhu realizace stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
9. Před podáním žádosti o kolaudaci stavby vodního díla budou Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě předloženy doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou, vč. vyhovujících výsledků rozborů pitné vody dodávané tímto potrubím.
10. Stavební činnost při realizaci stavby bude probíhat pouze v době denní od 6.00 do 22.00 hodin, z důvodu ochrany obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
11. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu bude zásypový materiál řádně zhutněn.
12. Při provádění stavebních prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnižší míru. Při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).
13. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům. Protokol o předání bude stavebnímu úřadu předložen spolu se žádostí o kolaudaci stavby vodního díla.
14. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla.
15. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Stavebník je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.
16. Během realizace stavby bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům ke stávajícím nemovitostem v předmětném území, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
17. Během realizace stavby bude zajištěn bezpečný průchod chodců.

18. Po ukončení stavebních prací bude povrch dotčených komunikací a plochy veřejné zeleně upraveny dle požadavků jejich správce. Upravené povrchy budou protokolárně předány správci. Protokol o předání dotčených ploch po dokončení stavby bude stavebnímu úřadu předložen spolu s žádostí o kolaudaci stavby.
19. Během realizace stavby nebude narušena stabilita a základy trakčních stožárů. Výkopy budou prováděny min. 3,0 m od líce trakčních stožárů.
20. Po celou dobu realizace stavby bude drážní zařízení právního subjektu Dopravní podnik Ostrava a.s. přístupné pro odstraňování poruch a provádění běžné údržby.
21. Každé zjištěné nebo způsobené poškození kabelů nebo zařízení ve vlastnictví právního subjektu Dopravní podnik Ostrava a.s. bude neprodleně ohlášeno na dispečink dopravní cesty právního subjektu Dopravní podnik Ostrava a.s.
22. Během realizace stavby bude zachován průjezd tramvajové a autobusové dopravy na ul. Hlučínské bez omezení.
23. Zařízení v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude respektováno v souladu s ust. § 23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
24. V ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit jejich provoz.
25. Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny trubní řady v oblasti dotčené stavbou vodního díla.
26. Ve vzdálenosti 1,0 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
27. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet v zájmovém území budou volně přístupné po celou dobu výstavby.
28. Povrchové znaky (poklopy šoupátek, hydrantů) budou označeny tabulkami. Poklopy armatur a šachet budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
29. Zástupcům provozu právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude 14 dnů předem oznámeno zahájení stavebních prací a budou seznámeni s harmonogramem stavebních prací. Zástupci provozu budou přizváni k zahájení stavby, k napojování na zařízení v jejich provozování, ke kontrole potrubí před záhozem rýh, k uložení poklopů. Zápis o kontrole provedeného napojení bude stavebnímu úřadu předložen spolu s žádostí o kolaudaci stavby.
30. Po ukončení stavebních prací bude právnímu subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. předána dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení, včetně geodetického zaměření v systému JTSK a BPV v souladu s metodickým pokynem právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Zápis o předání bude stavebnímu úřadu předložen spolu s žádostí o kolaudaci stavby.
31. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
32. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytyčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správci těchto zařízení.
33. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní energetické vedení, komunikační vedení, telekomunikační vedení, trakční vedení, vedení veřejného osvětlení a plynárenská a topárenská zařízení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.

34. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
35. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského a teplárenského zařízení min. 7 dnů předem a u zařízení veřejného osvětlení min. 10 dnů předem).
36. Kabely energetického vedení, komunikačního vedení, telekomunikačního vedení, trakčního vedení a vedení veřejného osvětlení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před prověšením (např. uložení do korýtek) nebo poškozením.
37. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
38. Ve vzdálenosti min. 1,0 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního energetického vedení, komunikačního vedení, telekomunikačního vedení, vedení veřejného osvětlení, trakčního vedení a ve vzdálenosti min. 2 m od stožárů a rozvaděčů veřejného osvětlení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
39. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
40. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí.
41. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správce bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen stavebnímu úřadu spolu s žádostí o kolaudaci stavby vodního díla.
42. Minimálně 14 dnů před zahájením stavebních prací oznámí stavebník prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům stavbou dotčených pozemků a staveb a stavebnímu úřadu.
43. Spolu s žádostí o kolaudaci stavby vodního díla budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
44. Spolu se žádostí o kolaudaci stavby vodního díla budou stavebnímu úřadu předloženy protokoly o provedených tlakových zkouškách vodovodních řadů.
45. Spolu se žádostí o kolaudaci stavby vodního díla bude stavebnímu úřadu předložen atest vytýčení kovového vodiče upevněného na potrubí vodovodních řadů.
46. Spolu se žádostí o kolaudaci stavby vodního díla budou stavebnímu úřadu předloženy protokoly o proměření průtočnosti hydrantů.
47. Spolu se žádostí o kolaudaci stavby vodního díla budou stavebnímu úřadu předloženy protokoly o kontrole provedeného napojení na zařízení v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
48. Spolu se žádostí o kolaudaci stavby vodního díla bude stavebnímu úřadu předloženo geodetické zaměření skutečného provedení prostorové polohy stavby, které bude obsahovat technickou zprávu, seznam zaměřených bodů, včetně jejich souřadnic v systému S-JTSK, situační výkres, včetně zaměření stavby vodního díla na podkladu aktuální katastrální mapy zájmového území. Geodetické zaměření bude zpracováno oprávněným zeměměřičským inženýrem.
49. Spolu s žádostí o kolaudaci stavby vodního díla budou stavebnímu úřadu předloženy doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby dle ust. § 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je:

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451

Odůvodnění:

Na základě žádosti stavebníka, kterým je Statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451 (dále jen „stavebník“), zastoupeného na základě plné moci panem Ing. Pavlem Tymou, Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 72970898, bylo dne 28.01.2026 zahájeno řízení o povolení stavby vodního díla „**Rekonstrukce vodovodu v Přívoze, oblast Křišťanova – Koksární**“ dle ust. § 211 stavebního zákona.

Jedná se stavbu vodního díla – vodovod pro veřejnou potřebu, která bude sloužit k zásobování předmětné oblasti pitnou vodou. Jedná se tedy o stavbu dle § 5 odst. 2 písm. d) stavebního zákona, která dle § 171 stavebního zákona vyžaduje povolení.

Žádost o povolení stavby podal stavebník elektronicky prostřednictvím portálu stavebníka pod číslem záměru Z/2026/17614, na formuláři stanoveném v příloze č. 3 k vyhlášce č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Podáním žádosti bylo dne 28.01.2026 zahájeno řízení.

V rámci řízení bylo doloženo následující:

Územní rozhodnutí č. 14/2025, které vydal Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 14.04.2025 pod č.j. SMO/226829/25/ÚPaSŘ/Král, sp.zn. S-SMO/386418/24/ÚPaSŘ, a které nabylo právní moci dne 15.05.2025.

a) dle ust. § 184 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:

- projektová dokumentace pro povolení záměru, kterou vypracoval a autorizoval pan Ing. Pavel Tyma, Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 72970898, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, č. autorizace ČKAIT 1102170, v říjnu 2025. Projektová dokumentace obsahuje průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a dokladovou část v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“). Dokumentace byla stavebníkem vložena do evidence elektronických dokumentací s podáním žádosti dle ust. § 172 odst. 4 stavebního zákona.

b) dle ust. § 184 odst. 2 písm. c) stavebního zákona:

- souhlas vlastníka pozemků (a staveb na těchto pozemcích) parc.č. 907/18, 941/1, 931 v k.ú. Přívoz vyznačený na situačním výkrese projektové dokumentace, kterým je Statutární město Ostrava-Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

c) dle ust. § 184 odst. 2 písm. e) stavebního zákona:

- koordinované závazné stanovisko a koordinované vyjádření č.2287/2025, které vydal odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy dne 07.01.2026 pod č.j. SMO/011181/26/ÚPaSŘ/Oti, sp.zn. S-SMO/767498/25/ÚPaSŘ/6, jehož součástí je:
 - jednotné environmentální stanovisko dle ust. § 149 správního řádu a ust. § 6 odst. 1 zákona JES
 - sdělení podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 - sdělení podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 26.07.2024 č.j. KHSMS 43941/2024/OV/HOK, sp.zn. S-KHSMS 43941/OV/HOK
- závazné stanovisko Ministerstva obrany ze dne 15.07.2024 č.j. MO 568701/2024-1322, sp.zn. 180800/2024-1322/OÚZBR

d) dle ust. § 184 odst. 2 písm. f) stavebního zákona: souhlasné vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, včetně informací o existenci sítí:

- vyjádření Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 17.07.2024 č.j. MOaP/066446/24/OIMH/Šin., sp.zn. S-MOaP/060800/24/2

- vyjádření právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 29.12.2025 zn. 9.1/2025/58822/25/Pac
- vyjádření právního subjektu Dopravní podnik Ostrava a.s. ze dne 15.07.2024 zn. 2441934/TDC/2024/Ku
- vyjádření právního subjektu GasNet, s.r.o. prostřednictvím GasNet Služby, s.r.o. ze dne 23.07.2024 zn. 5003111944
- vyjádření právního subjektu ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 30.01.2026 zn. 001173383872; ze dne 12.12.2025 zn. 0102448010
- vyjádření právního subjektu Telco Pro Services, a. s. ze dne 15.12.2025 zn. 0201957749
- vyjádření právního subjektu CETIN a.s. ze dne 14.12.2025 č.j. 340585/25
- vyjádření právního subjektu Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. ze dne 13.02.2025 zn. VPS/20250117-020/SC
- vyjádření právního subjektu Veolia Energie ČR, a.s. ze dne 06.01.2026 zn. RSMSS/20251214-001/SR
- vyjádření právního subjektu Ostravské komunikace, a.s. ze dne 11.07.2024 zn. OKAS-5132/24/TSÚ/Mr
- vyjádření právního subjektu OVANET a.s. ze dne 09.01.2026 zn. 26-015
- vyjádření právního subjektu PODA a.s. ze dne 15.12.2025 zn. TaV/1448/2025/Vo
- vyjádření právního subjektu OKK Koksovny, a.s. ze dne 24.07.2024 zn. Pr/Vy/1051
- vyjádření právního subjektu T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 21.12.2025 č.j. E67604/25
- vyjádření právního subjektu NET4GAS, s.r.o. ze dne 12.12.2025 zn. 12053/25/OVP/N (nedojde k dotčení)
- vyjádření právního subjektu Telco Infrastructure, s.r.o. ze dne 12.12.2025 zn. 1100316586 (nedojde k dotčení)
- vyjádření právního subjektu ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 12.12.2025 zn. 0701051478 (nedojde k dotčení)
- vyjádření právního subjektu České Radiokomunikace, a.s. ze dne UPTS/OS/419388/2025 (nedojde k dotčení)
- vyjádření právního subjektu SITEL, spol. s r.o. ze dne 14.12.2025 zn. SITE02740/25 (nedojde k dotčení)
- vyjádření právního subjektu ČEPS, a.s. ze dne 28.06.2024 zn. 07121/2024/CEPS (nedojde k dotčení)
- vyjádření Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje ze dne 02.07.2024 č.j. KRPT-170792-60/ČJ-2024-0700IT (nedojde k dotčení)
- vyjádření právního subjektu ČD Telematika a.s. ze dne 01.07.2024 č.j. 2202415081; ze dne 01.07.2024 č.j. 3202415081 (nedojde k dotčení)
- vyjádření právního subjektu Quantcom, a.s. ze dne 18.12.2025 zn. OV1462873 (nedojde k dotčení)
- vyjádření právního subjektu OKD, a.s. ze dne 18.12.2025 zn. 654/2025 (nedojde k dotčení)
- vyjádření právního subjektu DIAMO, státní podnik ze dne 18.01.2026 zn. DIAMO-D550/2489/2026 (nedojde k dotčení)
- vyjádření právního subjektu Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 15.12.2025 zn. 9773/V030912/2025/AUTOMAT (nedojde k dotčení)
- vyjádření právního subjektu Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 14.12.2025 zn. 251214-2159903769 (nedojde k dotčení)

e) dle ust. § 184 odst. 2 písm. i) stavebního zákona:

- stanovisko správce povodí, které vydal právní subjekt Povodí Odry, státní podnik dne 29.07.2024 pod č.j. POD/11686/2024
- plná moc k zastupování pro pana Ing. Pavla Tymu, Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 72970898

Stavební úřad uvádí, že podkladem pro řízení R/2026/22251 je žádost ve výše uvedeném rozsahu a obsahu, a že pro potřeby řízení ověřil dálkovým přístupem do katastru nemovitostí vlastnická a jiná věcná práva k pozemkům, na nichž má být předmětný záměr povolen. Stejně tak postupoval v případě sousedních pozemků a staveb na nich.

Stavební úřad posoudil předloženou žádost a její náležitosti a dospěl k závěru, že žádost je úplná a splňuje požadavky ust. § 184 stavebního zákona, a na základě toho opatřením ze dne 01.07.2026 vedeným pod č.j.

R/2026/22251/4 vyrozuměl známé účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta v souladu s ust. § 188 odst. 1 stavebního zákona o zahájení řízení a zároveň je informoval, že nebude nařízeno ústní jednání. Stavební úřad zároveň dle ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona určil usnesením č.335/26/VD lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení podat své námítky k předmětnému řízení. Ve vyrozumění stavební úřad poučil účastníky o možnosti seznámit se se záměrem, a poučil je o podmínkách pro uplatňování námitek účastníků řízení dle ust. § 188 odst. 2 a § 190 odst. 1–3 stavebního zákona.

Vyrozumění o zahájení řízení bylo účastníkům řízení, dotčeným orgánům a hlavnímu projektantovi doručováno jednotlivě prostřednictvím datové schránky anebo veřejnou vyhláškou.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, tak se v souladu s ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona vyrozumění o zahájení řízení doručovalo účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatním účastníkům řízení se vyrozumění o zahájení řízení doručovalo veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se vyrozumění o zahájení řízení doručovalo v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu, rovněž veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení dle ust. § 182 stavebního zákona a § 27 správního řádu následovně:

- účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- dle ust. § 182 písm. a) stavebního zákona – stavebník; dle ust. § 182 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn a současně dle ust. § 182 písm. c) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451

- účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu:

- dle ust. § 182 písm. c) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

2. Statutární město Ostrava-Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

3. Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 45193410

4. ARGOS ELEKTRO, a. s., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha – Malešice, IČ 25387952

5. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035

6. DELTA – Vsetínská pila s.r.o., Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín, IČ 25394631

7. BRAINMARKET s.r.o., Vítkovice 3053, 703 00 Ostrava, IČ 03488578

8. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše, IČ 27295567

9. ZAM – SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 60775866

10. KARLA spol. s r.o., Zahradní 2004/46d, 792 01 Bruntál, IČ 14613182

11. Heidelberg Materials CZ, a.s., Mokrý 359, 66404 Mokrý-Horákov, IČ 26209578

12. Bytový dům Koksárny s.r.o., Bystřanova 90/5, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ 08270252

13. PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 25816179

14. OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 25857568

15. OKK Koksovný, a.s., Koksárny 1112, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 47675829

- dle ust. § 182 písm. d) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno:

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení jsou účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona v souladu s ust. § 188 odst. 3 stavebního zákona identifikováni následovně:

pozemky parc.č. 907/16, 103/1, 110/1, 351/26, 351/25, 1312, 1313, 942/2, 338/2, 338/1, 338/10, 338/13, 336, 337, 314/12, 314/25, 316/1, 314/9, 314/2, 314/10, 939/1, 291/11, 291/1, 291/4, 171/2, 171/1, 164/3,

1624, 895/4, 895/6, 895/1, 907/3, 142, 1194, 1195, 1015, 653, 120/3, 567, 120/7, 120/6, 1414, 1459, 1419, 1535, 1495, 1489, 1428, 1290, 134, 115/1, 115/2, 118/1, 103/2 a pozemky parc.č.st. 133/1, 1616, 846, 719, 718, 848, 1387, 908, 1100, 1099, 1098, 347, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1395, 560 v k.ú. Přívoz.

Při vymezování účastníků řízení podle § 182 stavebního zákona se stavební úřad zabýval otázkou míry možného dotčení vlastnického nebo jiného věcného práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům. Stavební úřad vymezil účastníky řízení v rozsahu přilehlých pozemků a staveb, jejichž vlastnické právo může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno. Vymezení okruhu účastníků koresponduje s územím dotčeným vlivy stavby.

Podle ustanovení § 193 stavebního zákona posuzuje stavební úřad, zda je záměr v souladu s:

- a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území,
- b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán
- c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
- d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,
- e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,
- f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení,

které hodnotí a poměřuje ve vzájemných souvislostech.

Posouzení dle § 193 písm. a) a § 193 písm. b) stavebního zákona

Vzhledem k tomu, že stavba vodního díla byla umístěna územním rozhodnutím č. 14/2025, které vydal Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 14.04.2025 pod č.j. SMO/226829/25/ÚPaSŘ/Král, sp.zn. S-SMO/386418/24/ÚPaSŘ, a které nabylo právní moci dne 15.05.2025, se záměr dle výše uvedených ustanovení neposuzuje.

Posouzení dle § 193 písm. c) stavebního zákona

Stavební úřad posoudil obsahové náležitosti žádosti jak obecné náležitosti podle správního řádu, tak její součásti a shledal, že žádost je úplná a obsahuje všechny požadované náležitosti dle ust. § 184 stavebního zákona.

Stavebník k žádosti o povolení záměru doložil dokumentaci pro vydání povolení. Projektová dokumentace je úplná, přehledná, jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu a soulad s právními předpisy a dále jsou zapracovány požadavky z vyjádření v dokladové části. Jednotlivé části projektové dokumentace jsou opatřeny elektronickým autorizačním razítkem projektanta, s oprávněním pro příslušný obor.

Stavební úřad se při posouzení souladu navrženého záměru s požadavky na výstavbu zabýval mimo jiné splněním požadavků uvedených v § 137 až 149 stavebního zákona a dále splněním požadavků dle vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška. č. 146/2024 Sb.“).

Odstup stavby od hranic se sousedními pozemky je vyznačen v situačním výkrese č. C.3 koordinační situace. Stavební úřad považuje požadavky ust. § 144 stavebního zákona za prokázané a splněné.

S ohledem na § 11 odst. 3 písm. b) vyhlášky 146/2024 Sb., se na stavbu neuplatní požadavek umístění stavby 2 m od hranic pozemků. Požadavek uvedený v § 12 odst. 1 vyhlášky 146/2024 Sb., o umístění technické infrastruktury v zastavěném území pod zem je splněný. Požadavek uvedený v § 12 odst. 4 vyhlášky 146/2024 Sb., o prostorovém uspořádání sítí technické infrastruktury je splněný, což stavebník prokázal v projektové dokumentaci a doložil vyjádřením vlastníků a správců okolních sítí. Technické požadavky na stavby uvedené dále ve vyhlášce nebylo nutné posuzovat vzhledem k typu stavby projednávané v tomto řízení.

Dle ust. § 143 odst. 1 stavebního zákona je záměr v souladu s územně plánovací dokumentací, jak již bylo posouzeno výše. Lze konstatovat, že podzemní vedení liniové stavby se neuplatní navenek a nemá tudíž negativní dopad na charakter zástavby v dané lokalitě. Stavební úřad považuje požadavky ust. § 143 odst. 1 stavebního zákona za prokázané a splněné.

Splnění požadavků na požární bezpečnost dle ust. § 147 stavebního zákona není v případě této stavby vodního díla nutné posuzovat.

Stavba je navržena tak, aby splnila požadavky uvedené v ust. § 145, 146, 147, 148, 149 stavebního zákona, což lze ověřit v příložené projektové dokumentaci v rámci navržených materiálů a postupů provádění včetně zásad organizace výstavby. S ohledem na druh a účel stavby (vodovod) se nezohledňuje užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, dle požadavků uvedených v § 149 písm. b) stavebního zákona.

Posouzení dle § 193 písm. d) stavebního zákona

K povolení záměru byla vydána kladná závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů na příslušném úseku chránící veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů uvedené v odůvodnění tohoto rozhodnutí na straně č.6.

Stavební úřad ověřil vzájemný soulad doložených závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy. V jednotném environmentálním stanovisku nebyly stanoveny podmínky pro plnění požadavků právních předpisů, a proto stavební úřad nestanovil další podmínky v rozhodnutí. Rovněž do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů.

Stavební úřad se rovněž zabýval účinky budoucího užívání stavby. Jak již je uvedeno v popisu stavby, jedná se o stavbu vodovodu pro veřejnou potřebu. Navrhovaný záměr svým účelem, rozsahem a charakterem odpovídá charakteru stávajícího území, a nepředstavuje zdroj rušivých vlivů na vzdálenější okolí. Na základě celkového posouzení záměru stavební úřad vyhodnotil, že účinky budoucího užívání záměru nemohou způsobit narušení kvality prostředí nebo hodnoty území nad míru přípustnou poměrům.

Uskutečněním záměru a jeho užíváním nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právní předpisy. Práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení nebudou záměrem dotčeny nad míru přípustnou poměrům. Záměr je navržen tak, aby neohrožoval bezpečnost, život a zdraví osob nebo zvířat a životní podmínky jeho uživatelů ani uživatelů okolních pozemků a staveb či nadlimitně zatěžoval kvalitu životního prostředí nebo klima.

Posouzení dle § 193 písm. e) stavebního zákona

Pro daný záměr není nutné provádět další dopravní napojení, provedení a opravy záměru lze provést po stávajících komunikacích. Další nová technická infrastruktura nebude budována, pro předmětný záměr není potřeba z hlediska jeho funkce a významu.

Posouzení dle § 193 písm. f) stavebního zákona

Ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení jsou zejména: právo být informován o zahájení řízení, právo nahlížet do spisu, právo na uplatnění námitek, právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, právo podat proti rozhodnutí opravný prostředek.

Účastníci řízení byli vyrozuměni o zahájení řízení opatřením ze dne 01.07.2026 vedeným pod č.j. R/2026/22251/4, které jim bylo doručeno prostřednictvím datové schránky, anebo veřejnou vyhláškou. V souladu s ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona se v řízení s velkým počtem účastníků řízení vyrozumění o zahájení řízení doručovalo účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Účastníci řízení byli poučeni, že ostatní písemnosti se budou doručovat jednotlivě pouze žadateli (stavebníkovi), obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Ostatním účastníkům řízení se budou všechny ostatní písemnosti doručovat veřejnou vyhláškou.

V opatření byli účastníci informováni, že nebude nařízeno ústní jednání.

Stavební úřad zároveň dle ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona určil usnesením č.335/26/VD lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení podat své námítky k předmětnému řízení a dále je poučil o možnosti seznámit se

se záměrem a o podmínkách pro uplatňování námitek účastníků řízení. Současně jim byla dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu.

Ve lhůtě pro podání námitek nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení.

O možnosti opravného prostředku proti rozhodnutí jsou účastníci poučeni v tomto rozhodnutí.

Stavební úřad v řízení o povolení záměru posoudil záměr dle ust. § 193 stavebního zákona a dospěl k závěru, že navrhovaný záměr je v souladu s požadavky uvedenými v ust. § 193 stavebního zákona.

Stavební úřad po prostudování žádosti nestanovil ve výrokové části tohoto rozhodnutí žádné fáze výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek ve smyslu ust. § 211 odst. 2 písm. d) stavebního zákona.

Jelikož stavební úřad v průběhu řízení o povolení stavby neshledal důvody, které by bránily vydání povolení stavby dle žádosti, rozhodl tak, jak je uvedeno výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených.

Správní poplatek se v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nevyměřuje.

Údaje o vodoprávní evidenci:

Údaje oprávněného:

Obchodní firma:	Statutární město Ostrava
Sídlo:	Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská
	Ostrava
IČ:	00845451

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla:	Rekonstrukce vodovodu v Přívoze, oblast Křišťanova – Koksární	
Identifikátor kraje:	CZ081	
Název kraje:	Moravskoslezský	
Identifikátor obce:	554821	
Název obce:	Ostrava	
Identifikátor kat.území:	713767	
Název katastrálního území:	Přívoz	
IDVT:	-	
Jméno vodního toku:	-	
Číslo hydrologického pořadí:	2-02-04-0032-0-00	
Hydrogeologický rajón:	-	
Přímé určení polohy:		
řad A	X = 1 099 100,21	Y = 471 112,34 (začátek stavby)
	X = 1 098 777,50	Y = 471 129,21 (konec stavby)
řad A1	X = 1 098 887,23	Y = 471 088,73 (začátek stavby)
	X = 1 098 926,59	Y = 471 188,98 (konec stavby)
Název a kód vodního útvaru:	Ostravice od toku Lučina po ústí do toku Odry, HOD_0680	

Údaje o předmětu rozhodnutí:

430 – Vodní díla – stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody

432 – vodovodní řady

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.

Dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Ostatní poučení

Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.

Povolení pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští. Jde-li o vyhrazené stavby, včetně staveb souvisejících, povolení nepozbývá platnosti, bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti.

Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto.

Upozornění:

Stavbu vodního díla lze dle ust. § 230 odst. 1 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního rozhodnutí.

Ing. Jitka Poláchová
referent stavebního úřadu

Příloha:
výkres C.2 katastrální situace

Toto rozhodnutí obdrží:

účastníci řízení, kterým se doručuje jednotlivě:

- stavebník a současně obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn:
 1. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451, prostřednictvím Ing. Pavel Tyma, Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 72970898

účastníci řízení, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

- vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:
 2. Statutární město Ostrava-Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451
 3. Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 45193410
 4. ARGOS ELEKTRO, a. s., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha – Malešice, IČ 25387952
 5. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035
 6. DELTA – Vsetínská pila s.r.o., Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín, IČ 25394631
 7. BRAINMARKET s.r.o., Vítkovice 3053, 703 00 Ostrava, IČ 03488578
 8. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše, IČ 27295567
 9. ZAM – SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 60775866
 10. KARLA spol. s r.o., Zahradní 2004/46d, 792 01 Bruntál, IČ 14613182
 11. Heidelberg Materials CZ, a.s., Mokrý 359, 66404 Mokrý-Horákov, IČ 26209578
 12. Bytový dům Koksárny s.r.o., Bystřinova 90/5, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ 08270252
 13. PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 25816179
 14. OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 25857568
 15. OKK Koksovny, a.s., Koksárny 1112, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 47675829
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno. Tito účastníci řízení se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

pozemky parc.č. 907/16, 103/1, 110/1, 351/26, 351/25, 1312, 1313, 942/2, 338/2, 338/1, 338/10, 338/13, 336, 337, 314/12, 314/25, 316/1, 314/9, 314/2, 314/10, 939/1, 291/11, 291/1, 291/4, 171/2, 171/1, 164/3, 1624, 895/4, 895/6, 895/1, 907/3, 142, 1194, 1195, 1015, 653, 120/3, 567, 120/7, 120/6, 1414, 1459, 1419, 1535, 1495, 1489, 1428, 1290, 134, 115/1, 115/2, 118/1, 103/2 a pozemky parc.č.st. 133/1, 1616, 846, 719, 718, 848, 1387, 908, 1100, 1099, 1098, 347, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1395, 560 v k.ú. Přívoz.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se se toto rozhodnutí doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Statutárního města Ostravy-Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

- dotčené orgány

1. MMO, odbor ochrany životního prostředí
2. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
3. Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

- hlavní projektant

Ing. Pavel Tyma, Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 72970898 (č. autorizace ČKAIT 1102170)

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 dní** a následné vrácení na odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy:

1. MMO, odbor vnitřních věcí – **úřední deska**
2. SMO – ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava – **úřední deska**

